


Oras Stabila-patteriventtiilin ja Oras-sulkuyhdistäjän käyttövalmis liitos putkistoon ja patteriin

Yleistä

Oras Stabila-patteriventtiili ja Oras-sulkuyhdistäjä on varustettu kierretiiivisteellä (kierteissä näkyvä vaalensininen tiivistemassa). Lisätiivisteinä ei tarvita hampuaa tai muita tiivistemateriaaleja. Liitokset tehdään aina kartioputkikierteellä.

Oras Stabila-patteriventtiili



Oras-sulkuyhdistäjä



Liittimen asennus

- Liitin muttereineen asennetaan "puhtaaseen" patterin kierteeseen (SFS-ISO-228).
- Liitin kiristetään 6K-avaimella kunnes se **pysähtyy ja lukkiutuu**.

Rungon asennus

- Liitettäessä runko-osa putkistoon on huomioitava:
 1. kierteen puhtaus,
 2. kierteen **standardi (kartioputkikierte)**
 3. kierretiiviste ei toimi lukitteena.
- Paras tulos saavutetaan pienillä kierteen välyksillä (0,05 mm).

Varastointi

Kierretiiivisteellä varustetut tuotteet kannattaa varastoida viileässä, kuivassa paikassa missä lämpötilan vaihtelu on 10°C – 21°C . Kierretiiivisteen käyttöikä on noin 24 kk.

Huom.

Tätä kierretiiivistettä ei suositella käytettäväksi puhtaan hapen tai happirikastetuissa järjestelmissä, eikä tiivisteinä kloorille tai muille voimakkaasti oksidoiville materiaaleille.



Finland
Oras Oy
Isometsäntie 2
P.O. Box 40
FI-26101 Rauma
Puh. +358 (0)2 83 161
Fax +358 (0)2 831 6300
Info.Finland@oras.com



www.oras.com

945833/04/06