


# EC-MOOTTORIKYTKENTÄ DUAL MODULAR LIESIKUPUIHIN

Tarkista aina EC-huippuimurin tai EC-ilmanvaihtokoneen valmistajalta oikea kytkentä. Esimerkiksi Vilpen EC-huippuimurit kytketään oheisen ohjeen mukaisesti.



Muista, että EC-huippuimuri tai ilmanvaihtokone tarvitsee aina myös erillisen 230 VAC käyttöjännitesyötön. Tähän ei voi käyttää Dual Modular liesikuvun AC-moottorilähtöä (liitin CN19)!