



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426207	Nimellinen toimituskerron	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli beagle 3406P25+PR+JAL			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	I _{nA} / A	U _n / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellistajuus
Apupiirin nimellisjännite	-	V	50 Hz
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Suojous sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	25 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

beagle

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	beagle 3406P25+PR+JAL		
I _{nA}	25 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3426207

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/25			
	1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.1		C16			
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.3		C16			
	3.1		C10			
	3.2		C10			
	3.3		C10			
	4.1		C16			
	4.2		C16			
	4.3		C16			